

EPLY Kft.
részére

Szolnok
Vízpart körút 62.
5000

Iktatószám: nyf/...30....-....~~283~~...../2020.

Tárgy: Közműegyeztetési nyilatkozat Jászfényszaru, 3106 –
3126 utak csomópontjának körforgalmi átépítése Kiviteli terv
Msz:EP-17/2020 tárgyában.

Ügyintéző: Gaál Péter

E-mail: gaal.peter@trvzrt.hu

Hiv.sz.: 166358586 - e-közmű

Önök ügyintézője: Bencsik Péter Kornél

E-mail: info@eply.hu

Kérjük, a válaszlevélben szíveskedjen a fenti iktatószámra
hivatkozni!

Tisztelt Címzett!

A tárgyban megnevezett létesítmény megvalósításához szükséges, Társaságunkhoz 2020.03.10. napján beérkezett közműegyeztetésre vonatkozó megkeresésükre, az alábbi nyilatkozatot adjuk.

A benyújtott *Kácsor András* felelős tervező által készített, *EP-17/2020* tervszámú tervdokumentációban szereplő, *3106 sz. Vácszentlászló-Jászfényszaru ök. 16+396 km és 3126 sz. Jászfényszaru-Boldog ök. út 0+000 km körforgalmi csomópont átépítése* az üzemeltetésünkben lévő közüzemi ivóvíz és szennyvíz víziközmű-rendszert

érinti.

A víziközmű vezetékek védelme, valamint az esetleges csőtörések útburkolat megbontás nélküli elhárításának érdekében, a projekt keretében a közüzemi ivóvíz -és szennyvízhálózat kiváltásáról, útburkolaton kívüli közterületre való áthelyezéséről a tervezett körforgalom alatt (körpálya, szigetek és a csomóponti ágak alatt is) gondoskodni kell!

Az e-közmű rendszerben, illetve a tervegyeztetés során feltüntetett közműnyomvonalak tájékoztató jellegűek. A pontos nyomvonalak meghatározásához kézi földmunkával kialakított kutatófeltárás szükséges.

A munkavégzés során az alábbi szabályokat, előírásokat maradéktalanul be kell tartani:

- A vízbázisok, vízellátást szolgáló vízelétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) **védőtávolságokra vonatkozó** Kormányrendelet rendelkezéseit.
- A vezetékek védelméről az MSZ 7487-2/1980 foglaltak szerint kell gondoskodni.

- Az üzemeltetésünkben lévő közműveket érintő **munkavégzés időtartamára Társaságunktól 8 nappal a kivitelezés megkezdését megelőzően szakfelügyeletet kell megrendelni.** A szakfelügyelet írásban történő megrendelésének tartalmaznia kell a munkavégzés helyét, a munkát végző társaság, a Felelős Műszaki Vezető, a munkát irányító személy adatait, a munka tervezett kezdési és befejezési idejét, a kiadott közműegyeztetési nyilatkozat számát, illetve a munkavégzésre feljogosító engedély számát, érvényesség idejét, a kiadó hatóság megnevezését, valamint a költségviselés helyét (bankszámlaszám).
- Nyomvonalas létesítmények nyomvonalát helyi közműfeltárás alapján, a munkavégzés megkezdése előtt helyi képviselőnkkel egyeztetni kell.
- Feltárt vezetékszakaszok fagyvédelméről a kitakarás ideje alatti gondoskodni kell.
- Amennyiben a tervezett létesítmény tűzcsapot, illetve közkifolyót érint, azokat át kell helyezni, a tűzcsapot kitörésbiztos föld feletti kivitelűre kell cserélni. Az építés, rekonstrukció során esetlegesen érintett egyéb víziközmű szerelvényeket a tervezett létesítmény talaj, burkolat szintjébe kell emelni.
- Ivóvízvezeték esetében, a megfelelő (min 1,0 m) takarásról gondoskodni kell. Szennyvízvezeték esetében rövid szakaszon, az üzemmmérséggel egyeztetve mechanikus védelem - burkolat, vagy védőcső - alkalmazásával csökkenthető a minimális takarási mélység.
- Amennyiben a létesítmény megvalósítása következtében az előírt védőtávolság vagy takarási mélység nem biztosítható, úgy az üzemelő közmű kiváltásáról gondoskodni kell, azt Társaságunkkal egyeztetve, külön eljárás keretén belül kell megvalósítani. A változást az e-közmű rendszernek megfelelő nyíltárkos geodéziai beméréssel dokumentálni kell.
- Üzemelő közműveinket érintő beavatkozásokat csak Társaságunk végezhet, mely munkálatokat Társaságunktól meg kell rendelni.
- A kivitelezéssel érintett szakaszon tapasztalt illegális beavatkozás esetén, az adott szakasz munkakezdekőkor bejelentett kivitelezőjének felelőssége a beavatkozással kapcsolatban mind anyagi, illetve büntetőjogi értelemben fennáll, a tevékenységből adódó kárainkat az adott vállalkozóval szemben érvényesíteni kívánjuk. Az indokolatlan felelősségre vonás elkerülése érdekében hálózaton tapasztalt korábbi beavatkozásokat az észlelést követően Üzemmmérségünk felé jelezni, illetve dokumentálni kell.
- Burkolattípus váltás esetén azokat az út alatt lévő bekötő vezetékeket, melyek nem épültek meg az ingatlanok telekhatáráig, a burkolattípus váltás határától 1 m-ig ki kell építeni (meg kell hosszabbítani).
- A közműhálózat és bekötővezetékek munkaidőn túli őrzéséről vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A munkálatok ideje alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is) a munkaterületen kell tartani.

- Csapadékvíz a szennyvízelvezető-rendszerbe nem vezethető. (TILOS!)
- A kivitelező köteles bármely rongálást/vezetékhibát azonnal jelezni a Társaságunknak +36/80 205-157-es telefonszámon, valamint a megadott kapcsolattartóknak.
- Amennyiben a kivitelezés során a tervdokumentációban vagy az e-közmű térképrendszerében nem szereplő, vélhetőleg Társaságunk üzemeltetésében lévő víziközmű-vezeték, szerelvényt, műtárgyat találnak, kérjük azt jelezni a lent megjelölt kapcsolattartónak.
- A munkaterület átadásra és a műszaki átadás-átvételi eljárásra kérjük, Társaságunkat is meghívni!

Előírt szakfelügyeletünk igénybevétele nélkül megvalósított létesítmény átadásához, üzembehelyezéséhez nem járulunk hozzá.

Kapcsolattartók, szakfelügyelet megrendelése:

TRV Zrt. Nyugati Régió Főmérnökség.
Kis-Bakos Tamás vízhálózat üzemvezető;
Cserta István szv. hálózat üzemvezető;

Tel.: 70/930-4323

Tel.: 70/930-4322

A kivitelezés során okozott károkért Társaságunk felelősséget nem vállal, adott esetben anyagi kártérítési igényrel él!

Fent nevezett létesítmény megvalósulása ellen, a leírtak maradéktalan betartása mellett, kifogást nem emelünk.

Nyilatkozatunkat közműegyeztetés céljából 1 példányban adtuk ki, mely **1 évig érvényes.**

Debrecen, 2020. április 09.

Tisztelettel:



Bálint Ferenc
műszaki főmunkatárs



Balázs István
hatósági és adatszolgáltatási
csoportvezető