



MEGJEGYZÉS:

A fűtési vezetékművelést REHAU Rautitan Flex (oxigénműködésmentes Pex-Al) csővezetékből készült kivalkotta. A padlófűtési körök mérete egyenesen 20x2,6, a padlófűtési vezetékek pontszerűen csatlakoznak a falhoz, legyen a REHAU csővezeték szerelési előírásai. A dilatációs hézagban elvezetett csőszakaszokat a hézag mindkét oldalán 40-40cm-re túlygáló védőcsővel védelemmel kell ellátni. A gerincvezetéseket az ábranyomtatásban, a ködöntés rögzítés szerelési útmutatóján kell ellátni.

Projekt megnevezés:	3 csoportos szobák bővítése építéskészítés kivétel	tervoldalom:	2016. augusztus
Ábr. megnevezés:	padlófűtési alaprajz	terv készítő:	kivétel
Ábr. készítője:	Katona László	terv ellenőrzője:	2016. augusztus
Ábr. dátuma:	G-T-09-0989	terv mérete:	594x1270
Ábr. mérete:		terv mérete:	1:50

csatlakozás a gépészeti helyiségbe, lásd a GF-02 számú tervplánnal!

- 042 -
fűtési rög.
18°C
380W