


JELMAGYARÁZAT




Villámhárító felfogó  $\Phi 10$  horganyzott köracél, OBO RD10, gerincre rögzítve OBO 132/K-VA vezetékartóval

OBO 213/2500/DIN, 2,5 m hosszú keresztföldelő, OBO 5001 DIN-FT csatlakozó kapoccsal

Párhuzamos összekötő a lemezfedés bekötéséhez, OBO 259/A-VA

Villámhárító felfogórúd, 1,5 m,  $\Phi 16/10$ , alumínium OBO 101/VL1500 az attika falhoz rögzítve

Villámhárító felfogórúd, 1 m,  $\Phi 16/10$ , alumínium OBO 101/VL1000 az attika falhoz rögzítve

	Megrendelő: <b>Jászfényszaru Város Önkormányzata</b> 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.	Építés helye: <b>5126 Jászfényszaru, Kossuth Lajos u. 2. hrsz.: 478</b>
	Terv címe: <b>3 CSOPORTOS BÖLCSÖDE ÉPÍTÉS KIVITELI TERVE</b>	Rajtszám: <b>Ge-14</b>
	Tervlap neve: <b>VILLÁMHÁRÍTÓ NY-I HOMLOKZAT</b>	Lépték: <b>M=1:100</b>
	Dátum: <b>2016. augusztus</b>	Munkaszám: <b>T010/2016</b>
Szakági tervező: <b>Kovács László</b> villamosmérnök V 10-0339		